

附件

## 询 价 函

需方单位名称	河南女子职业学院
项目名称	北校区生活水箱更换及维修项目
需求说明	
<p>1.水房 1#生活水箱：拆除、更换。</p> <p>水箱规格：①长 8.5 米，宽 6 米，高 2.5 米，容积 127.5 立方米；②底板厚 2.5mm，侧一板厚 2.5mm，侧二板厚 2.0mm，侧三板厚 1.5mm，顶板厚 1.0mm；③底板和侧板为 304 不锈钢材质，顶板 201 不锈钢材质；④材料负差 25 丝以内。</p> <p>2.水房 2#生活水箱：维修。</p> <p>水箱有多次漏水记录，需进行维修。</p> <p>3.施工要求</p> <p>施工时间为 23：30——4：00。</p>	
意向供应商报价（总价）	小写金额（人民币）：           元 大写金额：
意向供应商（公章）	联系人： 联系电话：  年   月   日